



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

SETTORE MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE

OGGETTO: Fornitura e installazione di climatizzatori nei locali della scuola primaria S. Quasimodo di Via Marzabotto Jungi.

SCHEDA TECNICA

Tecnicamente ogni singola apparecchiatura dovrà essere costituita da:

- climatizzatore a pompa di calore, monoblocco senza unità esterna a pavimento (tipo modello "UNICO");
- potenza cadauno di 12.000 btu;
- classe energetica "AA";
- gas ecologico R410A o superiore;
- staffa di fissaggio, vaschetta per la raccolta della condensa;
- telecomando ad infrarossi con display digitale a corredo ed integrabile nell'unità;
- garanzia a norma di legge e comunque non inferiore a anni 2;
- quant'altro necessario per il completamento dell'installazione e relativa collaudazione.
- Elettricamente ogni singola apparecchiatura dovrà essere collegata alla linea elettrica preferenziale già installata in ogni aula.

Si precisa inoltre, che l'installazione di ogni singola apparecchiatura dovrà essere effettuata tenendo conto che per lo scambio dell'aria con l'esterno occorre realizzare due fori circolari nella muratura esistente del diametro di mm 150-162 in modo tale da non compromettere il sistema di consolidamento sismico (fascettature in acciaio inox) installato sotto l'intonaco.

Il Tecnico progettista

Geom. Angelo Torilla